

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, CO. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E TRASPORTO DI ELETTROPOMPE PER LE ATTIVITÀ DI IGEA S.P.A. CUP: E16J12000510003 CIG: BD5E0AE8D9

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI AL 24/10/2026

QUESITO N. 1: con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di chiarire se i prodotti riportati nell'Allegato A debbano corrispondere esattamente alle marche e ai modelli indicati oppure se tali riferimenti siano da considerarsi puramente indicativi.

In particolare, si chiede di specificare se sia possibile proporre prodotti di marche e modelli differenti, purché rispettino le caratteristiche e le specifiche tecniche richieste, garantendo prestazioni equivalenti o superiori.

RISPOSTA N. 1: con riferimento alla richiesta, si comunica che le specifiche inserite nell' Allegato A del Capitolato definiscono le caratteristiche previste per la fornitura in oggetto, in termini di prestazioni e requisiti funzionali stabiliti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.79 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dai punti 7 e 8 della "Parte II – A: Specifiche tecniche" dell'All.II.5 al medesimo decreto, l'operatore economico che volesse avvalersi del principio di equivalenza deve dimostrare nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che il prodotto alternativo proposto è oggettivamente equiparabile a quello richiesto dalla stazione appaltante sul piano tecnico e funzionale.

A tal fine, la dimostrazione dell'equivalenza non può basarsi su dichiarazioni generiche, ma deve poggiare su elementi di prova concreti e specifici, compresi quelli indicati all'art.105 del Codice.

Secondo la giurisprudenza, se l'offerta non contiene elementi concreti di confronto, l'equivalenza non potrà essere accertata d'ufficio dalla stazione appaltante.

Pertanto non è possibile confermare in via preventiva l'ammissibilità di prodotti di marche e modelli differenti indicati genericamente nel quesito, poiché tale valutazione presuppone l'esame della documentazione allegata all'offerta. Pertanto si invitano gli operatori economici, qualora necessario, ad allegare tra i documenti della "Busta di Qualifica" qualsiasi prova ritenuta appropriata, dalla quale possa emergere un confronto tecnico e puntuale tra i prodotti prescritti e quelle proposti, in modo tale che si possa valutarle durante la fase di verifica della Busta di Qualifica.

QUESITO N. 2: con la presente, si richiedono chiarimenti tecnici in merito alle specifiche riportate nell'Allegato A, con particolare riferimento alle seguenti posizioni:

- Pos. 3 – Elettropompa FLYGT BS 2840 trifase: la descrizione riportata risulta generica e non consente di identificare con precisione il modello richiesto. Si chiede, pertanto, di specificare il modello esatto, indicando il numero identificativo della girante oppure il punto di lavoro della pompa, con i relativi valori di portata e prevalenza.
- Pos. 8 – Elettropompa FLYGT mod. 2720, codice 390-1550007: si richiede di fornire ulteriori dettagli identificativi della pompa, indicando il modello completo e il numero identificativo della girante oppure il punto di lavoro previsto, con i relativi valori di portata e prevalenza, al fine di individuare correttamente la versione richiesta.
- Pos. 12 – Elettropompa: si evidenzia che il codice indicato nella descrizione sembrerebbe riferirsi al modello del motore e non a quello della pompa. Si chiede, pertanto, di specificare il modello esatto

dell'elettropompa oppure di indicarne il punto di lavoro, comprensivo dei valori di portata e prevalenza, al fine di consentire la corretta identificazione della fornitura richiesta.

Si resta in attesa dei chiarimenti richiesti, necessari per individuare con precisione le apparecchiature oggetto della fornitura e verificarne la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste.

RISPOSTA N. 2: di seguito i chiarimenti richiesti:

-Pos. 3:

- ELETROPOMPA SOMMERGIBILE
- MARCA FLYGT
- MODELLO BS 2840.180 MT
- TENSIONE 415 VY
- POTENZA 5.6 Kw
- GIRANTE 226
- PUNTI DI LAVORO:

Pos.	Descrizione dati	Portata	Prevalenza
3	3 punti curva caratteristica	10 l/s	25 m
		20 l/s	20 m
		30 l/s	10 m

-Pos. 8:

- ELETROPOMPA SOMMERGIBILE
- MARCA FLYGT
- MODELLO BS 2720 MT
- TENSIONE 400 VY
- POTENZA 2 kW
- GIRANTE 241
- MANDATA DN 75
- PUNTI DI LAVORO:

Pos.	Descrizione dati	Portata	Prevalenza
8	3 punti curva caratteristica	8 l/s	13,5 m
		12 l/s	10 m
		16 l/s	5 m

-Pos. 12:

- ELETROPOMPA SOMMERGIBILE
- MARCA BBC
- MODELLO 7/1600
- TENSIONE 400 V
- POTENZA 26 kW
- MOTORE M6TA35/2
- MOTORE 2910 rpm
- PUNTI DI LAVORO:

Pos.	Descrizione dati	Portata	Prevalenza
12	3 punti curva caratteristica	500 l/min 1000 l/min 1600 l/min	123 m 102 m 59 m

QUESITO N. 3: si richiede di integrare la documentazione tecnica con le curve caratteristiche delle pompe e l'indicazione dei relativi punti di lavoro.

RISPOSTA N. 3: di seguito i punti di lavoro delle pompe:

Pos.	Descrizione dati	Portata	Prevalenza
1	Punto di lavoro	130 mc/h	180 m
3	3 punti curva caratteristica	10 l/s 20 l/s 30 l/s	25 m 20 m 10 m
6	Punto di lavoro	1,5 l/s	60 m
7	3 punti curva caratteristica	10 mc/h 15 mc/h 20 mc/h	104 m 88 m 63 m
8	3 punti curva caratteristica	8 l/s 12 l/s 16 l/s	13,5 m 10 m 5 m
9	3 punti curva caratteristica	50 l/min 125 l/min 200 l/min	10,4 m 8,5 m 5,2 m
10	3 punti curva caratteristica	200 l/min 400 l/min 600 l/min	11,6 m 8,7 m 5,4 m
12	3 punti curva caratteristica	500 l/min 1000 l/min 1600 l/min	123 m 102 m 59 m
13	3 punti curva caratteristica	1,6 mc/h 2 mc/h 2,5 mc/h	220 m 195 m 155 m
14	3 punti curva caratteristica	1,6 mc/h 2 mc/h 2,5 mc/h	155 m 135 m 109 m

QUESITO N. 4: si richiede un chiarimento in merito al misuratore di portata Siemens in oggetto: SITRANS FMS500 (Modello 7ME6532). Poiché la descrizione riporta il range generico "DN 15-1200", si richiede di specificare il Diametro Nominale (DN) esatto di questa specifica unità.

RISPOSTA N. 4: si tratta del Misuratore di portata elettromagnetico DN 200 – PN16 versione compatta con convertitore a bordo.

QUESITO N. 5: con la presente per chiedere chiarimenti in merito all'Allegato A del capitolato tecnico a pag. 12. Il collega dell'ufficio commerciale mi segnala che alla Pos. 11 e alla Pos. 12 sono indicate due tipologie di prodotti differenti, ovvero Motore Pompa Bbc ed Elettropompa sommersa, con lo stesso codice che è "M6TA35". Potreste verificare se è un errore ed eventualmente fornirci ulteriori informazioni?

RISPOSTA N. 5: di seguito i chiarimenti richiesti:

- Pos.11:

- MOTORE ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
- MARCA BBC
- MODELLO M6TA35/2
- TENSIONE 400 V

- POTENZA 26 kW
- 2910 rpm

-Pos.12:

- ELETROPOMPA SOMMERGIBILE
- MARCA BBC
- MODELLO 7/1600
- TENSIONE 400 V
- POTENZA 26 kW
- MOTORE M6TA35/2
- MOTORE 2910 rpm
- PUNTI DI LAVORO:

Pos.	Descrizione dati	Portata	Prevalenza
12	3 punti curva caratteristica	500 l/min 1000 l/min 1600 l/min	123 m 102 m 59 m

QUESITO N. 6: con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti e info:

- POS. 4 Capitolato: Misuratore di Portata SIEMENS SITRANS Mod. 7ME6532-SITRANS FMS500, Modello strumento non completo, si richiede etichetta completa o codice completo.
- POS. 7 Capitolato: Elettropompa sommergibile GRUNDFOS TRIFASE Mod. MS6000T40 da 11 kw. Il modello indicato è solo il codice del motore elettrico; si richiede etichetta completa o codice completo pompa.
- POS. 12 Capitolato: Elettropompa sommergibile M6TA35 - 626 KW - 400V. Il modello indicato è solo il codice del motore elettrico (come per la pos. 11); si richiede etichetta completa o codice completo pompa.

Nel contempo, in attesa di chiarimenti, si richiede cortesemente una proroga della scadenza della RDO.

RISPOSTA N. 6: di seguito i chiarimenti richiesti:

-Pos. 4: Misuratore di portata elettromagnetico DN 200 – PN16 versione compatta con convertitore a bordo.

-Pos. 7:

- ELETROPOMPA SOMMERGIBILE
- MARCA GRUNDFOS
- MODELLO SP17 -19N RP2 ½
- TENSIONE 400 V
- POTENZA 11 kW
- GIRANTE INOX AISI 316
- MOTORE MS600R T40
- VELOCITÀ 2900 giri/min
- PUNTI DI LAVORO:

Pos.	Descrizione dati	Portata	Prevalenza
7	3 punti curva caratteristica	10 mc/h 15 mc/h 20 mc/h	104 m 88 m 63 m

-Pos. 12:

- ELETTOPOMPA SOMMERGIBILE
- MARCA BBC
- MODELLO 7/1600
- TENSIONE 400 V
- POTENZA 26 kW
- MOTORE M6TA35/2
- MOTORE 2910 rpm
- PUNTI DI LAVORO:

Pos.	Descrizione dati	Portata	Prevalenza
12	3 punti curva caratteristica	500 l/min 1000 l/min 1600 l/min	123 m 102 m 59 m

QUESITO N. 7: si chiedono ulteriori chiarimenti in merito all'Allegato A del capitolato tecnico a pag. 12. Più specificatamente per la Pos. 4 sono necessarie informazioni quali dati di processo, connessioni, etc.

RISPOSTA N. 7: Misuratore di portata elettromagnetico DN 200 – PN16 versione compatta con convertitore a bordo.

QUESITO N. 8: vorremmo chiedere cortesemente una richiesta di integrazione in merito alle specifiche tecniche precise per ogni elettropompa menzionata nel bando: punto di lavoro e tipologia (sommerse, superficie, ecc...).

RISPOSTA N. 8: tutte le elettropompe presenti in capitolato sono pompe sommergibili. Di seguito i dati tecnici di funzionamento di tutte le elettropompe presenti in capitolato:

Pos.	Descrizione dati	Portata	Prevalenza
1	Punto di lavoro	130 mc/h	180 m
3	3 punti curva caratteristica	10 l/s 20 l/s 30 l/s	25 m 20 m 10 m
6	Punto di lavoro	1,5 l/s	60 m
7	3 punti curva caratteristica	10 mc/h 15 mc/h 20 mc/h	104 m 88 m 63 m
8	3 punti curva caratteristica	8 l/s 12 l/s 16 l/s	13,5 m 10 m 5 m
9	3 punti curva caratteristica	50 l/min 125 l/min 200 l/min	10,4 m 8,5 m 5,2 m

Pos.	Descrizione dati	Portata	Prevalenza
10	3 punti curva caratteristica	200 l/min 400 l/min 600 l/min	11,6 m 8,7 m 5,4 m
12	3 punti curva caratteristica	500 l/min 1000 l/min 1600 l/min	123 m 102 m 59 m
13	3 punti curva caratteristica	1,6 mc/h 2 mc/h 2,5 mc/h	220 m 195 m 155 m
14	3 punti curva caratteristica	1,6 mc/h 2 mc/h 2,5 mc/h	155 m 135 m 109 m

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

F.to Dott.ssa Elena Zillo



ZILLO ELENA
26.10.2026 12:47:52
GMT+02:00